305137 516301

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
**МИНЕРАЛОВОДСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА**
ул. Пятигорская, д. 29, г. Минеральные Воды,
МГО, Ставропольский край, Россия, 357212

28.09.2022 № 7-05-2022/Прдп20-22-20070021

Заведующей МКДОУ детский сад
№ 62 «Звездочка»
г. Минеральные Воды
Шапкуновой О.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства об образовании и об охране здоровья

Минераловодской межрайонной прокуратурой проанализирована информация о проверке готовности образовательных организаций округа к новому 2022-2023 учебному году.

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья.

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» одним из основных принципов охраны здоровья является приоритет охраны здоровья детей.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На основании требований ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Согласно абз. 2 ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению и т.д.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования ребенка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

Установлено, что в МКДОУ детский сад № 62 «Звездочка» г. Минеральные Воды в нарушение требований ст. 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 86, 106, 107, глава 31 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» п. 54 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 (далее – Правила) в группе малышей на втором этаже помещение костюмерной не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации;

В нарушение требований ст. 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 86, 106, 107, глава 31 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 54 Правил помещение архива не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации;

В нарушение требований ст. 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 86, 106, 107, глава 31 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 54 Правил помещение прачечной не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации;

В нарушение требований ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил в помещении медицинского кабинета пожарный извещатель располагается на расстоянии менее 50 см от осветительного прибора;

В нарушение требований ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил; п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 на первом этаже в помещении кабинета заведующей пожарный извещатель располагается на расстоянии менее 50 см от осветительного прибора;

В нарушение требований п. 61 Правил; п. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 11.4, 11.10 РД 78.145-93; п. 1.5.1 РД 009-01-96 не предоставлена проектная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае возникновения пожара;

В нарушение требований п. 54 Правил не разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств функционирующих в составе систем.

Подобные действия являются недопустимыми, поскольку создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга граждан.

Причиной допущенных нарушений является следствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей подчиненными Вам сотрудниками, ослабления контроля за их деятельностью с Вашей стороны, что может служить основанием для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствие со ст. 192 Трудового кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, ответственных за допущенные нарушения закона.

3.О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить прокурору в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции Квитченко Т.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5A6EE1ACD6BBF40D3BA0AFC69E1B37624038F261
Владелец **Квитченко Татьяна Анатольевна**
Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023

ЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №62
«ЗВЁЗДОЧКА»
ссия, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды
ОГРН 1022601452411
ИНН 2630030463 КПП 263001001
Исх. № 154 от 24.10.22
Вх. № от

Заместителю межрайонного прокурора
советнику юстиции
Квитченко Т.А.

Ваше представление об устранении нарушений законодательства об образовании и об охране здоровья от 28.09.2022 года № 7-05-2022Прдп20-22-20070021 рассмотрено с участием помощника прокурора Арустамян Светланы Арсеновны и удовлетворено.

По результатам рассмотрения представления приняты меры:

1. В соответствие с требованиями ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарный извещатель перенесен на расстояние более 50 см от осветительного прибора в медицинском кабинете и в кабинете заведующей.

2. О нарушениях требований ст. 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 86, 106, 107, глава 31 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» о том, что не оборудованы помещения архива, костюмерной, прачечной системой автоматической пожарной сигнализацией поставлено в известность управление образования с предоставлением трех коммерческих предложений от различных учреждений, оказывающих услуги по пожарной безопасности (письмо № 108 от 05.08.2022 г.).

3. В соответствии с требованиями п. 54 Правил разработан регламент технического обслуживания (Приложение № 1 к Договору № 10-ТО-2022/1 на оказание услуг по ТО системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре от 01.09.2022 г.).

4. О нарушениях требований п. 61 Правил, п. 1 ст. 83 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» об отсутствии проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае возникновения пожара в управление образования были отправлены письма о данной проблеме с приложением трех коммерческих предложений от учреждений, предоставляющих услуги по пожарной безопасности (письма № 23 от 04.03.2022 г., № 41 от 30.03.2022 г., № 70 от 31.05.2022 г., № 108 от 05.08.2022 г.). На сегодняшний день пожарная сигнализация эксплуатируется сверх установленного изготовителем срока службы.

5. Ответственный за пожарную безопасность заведующая хозяйством Согомонян Марина Вовиковна привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей (приказ о дисциплинарном взыскании № 129 от 14.10.2022 г.).

Заведующая МКДОУ
детским садом № 62
«Звездочка» О.Н. Шапкунова