

<p align="center">Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае») Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А Испытательный лабораторный центр Адреса мест осуществления деятельности: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Университетская, 36а; 357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60; 357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект: 22 Партсъезда, 59 номер телефона: (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ryat@fbuz26.ru</p>	
<p>Лицензия на медицинскую деятельность №ФС-26-01-001998 от 19.11.2020</p>	<p align="center">ИЛЦ</p> <p align="center">УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» <u>Т.Б. Витко</u> 28.06.2022 (подпись, инициалы, фамилия)</p>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1218М от 28.06.2022

для целей подтверждения соответствия продукции

Наименование образца (ов) испытаний: пищевые продукты: суп картофельный с домашней лапшой, котлета из птицы

Информация о Заказчике: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463

Информация о Производителе: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463

Дата и время отбора образца (ов): 14.06.2022; 11-30 **Дата и время доставки образца (ов):** 14.06.2022; 13-00

Цель испытаний: заявка №159 от 29.03.2022, договор № 512 от 29.03.2022; на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с изменениями

Место отбора образца: пищеблок МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №3075-3078 от 14.06.2022

Код образца: 30751406220102ДЦДМ-30761406220102ДЦДМ

Количество отобранных образцов: 2 образца по 200 г

Дата изготовления/производства: 14.06.2022 (срок хранения 2 часа)

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора образцов: стерильная стеклянная лабораторная посуда

Дополнительная информация (вносится по согласованию с Заказчиком): партия по 50 порций

НД, устанавливающий правила и метод отбора образцов: ГОСТ 31904-12 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», образцы отобраны помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ

Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образцы

Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер (хладозлементы), температура +4±2 °С

Лицо, ответственное за оформление протокола: М.А. Якубова
 подпись инициалы, фамилия

Код образца: 30751406220102ДДМ-30761406220102ДДМ

Дата получения образца 14.06.2022
 Дата начала испытания: 14.06.2022
 Дата окончания испытания: 17.06.2022

Бактериологическая лаборатория
 (наименование лаборатории)

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 партсъезда, д. 59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:
 температура 22 °С; атмосферное давление 730 мм рт.ст.; влажность воздуха 51%

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	06/1-2457	07.10.2020	06.10.2022
Весы лабораторные VIBRA-AZ 320 CE	111232004	С-ДЕ/01-10-2021/ 99335152	01.10.2021	30.09.2022
Термостат электрический суховоздушный Тсв Л –«Касимов», 1999	15 101040000902	6408	04.09.2020	03.09.2022
Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО1/80 СПУ, 2008	3819 1010500001188	6710	17.06.2021	16.06.2023
Микроскоп биологический Биолам С11, 1995	831678 1010400000410	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-Д/15- 092021/94637042	15.09.2021	14.09.2024
Иономер И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/08-11- 2021/107982054	08.11.2021	07.11.2022
Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016	46675160902129733 1013400001523	№С-Вв/21-10- 2021/103575949	21.10.2021	20.10.2022

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

Общее количество страниц: 1, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет

Код образца: 30751406220102ДДДМ-30761406220102ДДДМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
Бактериологические испытания					
Регистрационный № 743 Код образца: 30751406220102ДДДМ					
Наименование образца испытаний: пищевой продукт: суп картофельный с домашней лапшой					
1.	количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ /г (см ³)	1*10 ⁰	Не более 5*10 ²	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 10444.15-2013, п.6. ГОСТ ISO 7218-2015 п.10.
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	не обнаружено	в 1,0 г не допускаются	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012 п. 9.1.
	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускаются	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1.
	Бактерии рода Salmonella	не обнаружено	в 25 г не допускаются	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31659-2012 п.8.
Регистрационный № 744 Код образца 30761406220102ДДДМ					
Наименование образца испытаний: пищевой продукт: котлета из птицы					
2.	количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ /г (см ³)	2,7*10 ¹	Не более 1*10 ³	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 10444.15-2013, п.6. ГОСТ ISO 7218-2015 п.10.
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	не обнаружено	в 1,0 г не допускаются	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012 п. 9.1.
	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	не обнаружено	в 1,0 г не допускаются	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1.
	Бактерии рода Salmonella	не обнаружено	в 25 г не допускаются	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31659-2012 п.8.
	Бактерии рода Proteus	не обнаружено	в 0,1 г не допускается	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 28560-90 п.4

Заведующий бактериологической лабораторией Л.В.Ганночка

инициалы, фамилия

Л.В.Ганночка

подпись

Конец протокола испытаний

№ 12184 от 28.06.2022

Общее количество страниц: 3, страница 3

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

Испытательный лабораторный центр

Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60;

357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59

номер телефона: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ryat@fbuz26.ru

ПОДТВЕРЖДАЮ

Лицензия на медицинскую деятельность

№ФС-26-01-001998 от 19.11.2020

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Витко Т.Б. Витко 28.06.2022

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1219М от 28.06.2022

Наименование образца: смывы

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; заявка №159 от 29.03.2022

Дата и время отбора образца: 14.06.2022; 11-30; Дата и время доставки образца: 14.06.2022; 13-00

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: пищеблок МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; по договору № 512 от 29.03.2022; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №3075-3078 от 14.06.2022

Код образца: 30771406220502ЛЛЛМ

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Номер, объем партии или объем образцов: 5 смывов

Тара, упаковка: стерильная стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: МР 4.2.0220-20 Методические рекомендации «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», образцы отобраны помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образцы

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоземента), температура +4±2 °С

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

подпись

М.А. Якубова

инициалы, фамилия

Код образца: 30771406220502ДДДМ

Дата получения образца: 14.06.2022

Дата начала испытания: 14.06.2022

Дата окончания испытания: 15.06.2022

Бактериологическая лаборатория

(наименование лаборатории)

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда д.59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 22 °С; атмосферное давление 730 мм рт.ст.; влажность воздуха 51%

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	06/1-2457	07.10.2020	06.10.2022
Весы лабораторные VIBRA-AZ 320 SE	111232004	С-ДЕ/01-10-2021/ 99335152	01.10.2021	30.09.2022
Термостат электрический суховоздушный Тсв Л – «Касимов», 1999	15 101040000902	6408	04.09.2020	03.09.2022
Микроскоп биологический Биолам С11, 1995	831678 1010400000410	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014	11938 0000000002670	С-Д/15- 092021/94637042	15.09.2021	14.09.2024
Иономер И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/08-11- 2021/107982054	08.11.2021	07.11.2022
Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016	46675160602129733 1013400001523	№С-Вв/21-10- 2021/103575949	21.10.2021	20.10.2022

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Рег. №	Наименование образца	Определяемые показатели	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, Регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
Бактериологические испытания смывов:							
6	1375	Смыв с рук повара Ворона А.В.	бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	MP 4.2.0220-20
7	1376	смыв со стеллажа для чистой кухонной посуды	бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	MP 4.2.0220-20
8	1377	смыв со стола г п	бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	MP 4.2.0220-20
9	1379	смыв со стола раздачи	бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	MP 4.2.0220-20
10	1379	Смыв с весов г п	бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	MP 4.2.0220-20

Заведующий бактериологической лабораторией

Л.В.Ганночка
инициалы, фамилия


подпись

Конец протокола испытаний
№ 12194 от 28.06 2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

Испытательный лабораторный центр

Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60;

357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59

номер телефона: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ruat@fbuz26.ru

Лицензия на медицинскую деятельность
№ФС-26-01-001998 от 19.11.2020

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» *М.А. Якубова* Т.Б. Витко 28.06.2022

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1220М от 28.06.2022

Наименование образца: вода питьевая централизованной системы водоснабжения холодная

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; заявка №159 от 29.03.2022

Дата и время отбора образца: 14.06.2022; 11-30; Дата и время доставки образца: 14.06.2022; 13-00

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: пищеблок МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; по договору № 512 от 29.03.2022; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №3075-3078 от 14.06.2022

Код образца: 30781406220102ДДДМ

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Номер, объем партии или объем образцов: 0,5 дм³

Тара, упаковка: стерильная стеклянная лабораторная посуда ёмкостью 0,5 дм³ – 1 бут.

НД на методику отбора образцов: ГОСТ 31861-12 «Вода. Общие требования к отбору проб», образец отобран помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы), температура +4±2 °С

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

М.А. Якубова
подпись

М.А. Якубова

инициалы, фамилия

Код образца: 30781406220102ДДДМ

Дата получения образца: 14.06.2022

Дата начала испытания: 14.06.2022

Дата окончания испытания: 15.06.2022

Бактериологическая лаборатория

(наименование лаборатории)

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда д.59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 22 °С; атмосферное давление 730 мм рт.ст.; влажность воздуха 51%

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	06/1-2457	07.10.2020	06.10.2022
Весы лабораторные VIBRA-AZ 320 CE	111232004 1013400001375	С-ДЕ/01-10-2021/ 99335152	01.10.2021	30.09.2022
Термостат электрический суховоздушный Тсв Л –«Касимов», 1999	15 101040000902	6408	04.09.2020	03.09.2022
Микроскоп биологический Биолам С11, 1995	831678 1010400000410	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-Д/15- 092021/94637042	15.09.2021	14.09.2024
Иономер И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/08-11- 2021/107982054	08.11.2021	07.11.2022
Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016	46675160902129733 1013400001523	№С-Вб/21-10- 2021/103575949	21.10.2021	20.10.2022

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75


Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Код образца: 30781406220102ДДДМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
Бактериологические испытания					
Регистрационный №338 Код образца: 30781406220102ДДДМ					
Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованной системы водоснабжения холодная					
№ 1	ОМЧ ,КОЕ/см ³	<1	не более 50	СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.1018-01 п8.1
	ОКБ (общие (обобщенные)колиформные бактерии),КОЕ/100см ³	<1	отсутствие	СанПиН 1.2.3685-21	МУК 4.2.1018-01 п8.2

Заведующий бактериологической лабораторией Л.В.Ганночка инициалы, фамилия  подпись

Конец протокола испытаний
№ 12204 от 28.06.2022

Общее количество страниц: 3, страница 3

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.